

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)
Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur / Contact details of the ACS owner : AQUATHERM GmbH Biggen 5 57439 ATTENDORN Allemagne	Nom(s) commercial(aux) du produit fini / Commercial name(s) of the finished product : aquatherm green pipe fittings
--	--

Type de produit fini / Type of finished product :

<input type="checkbox"/> tube / pipe	<input type="checkbox"/> joint / seal, gasket, o-ring...	<input type="checkbox"/> revêtement / coating
<input type="checkbox"/> produit de jointoyage / sealing product	<input checked="" type="checkbox"/> raccord et manchon / fittings	<input type="checkbox"/> composant d'accessoires / accessories component
<input type="checkbox"/> autre / other :		


Nature du matériau / Type of material :

<input type="checkbox"/> polychlorure de vinyl PVC	<input type="checkbox"/> polybutylène PB	<input type="checkbox"/> ethylene-propylène EPDM
<input type="checkbox"/> PVC surchloré PVC-C	<input type="checkbox"/> polyamide PA	<input type="checkbox"/> butadiène-acrylonitrile NBR
<input type="checkbox"/> polyéthylène PE	<input type="checkbox"/> polytétrafluoroéthylène PTFE	<input checked="" type="checkbox"/> autre / other : PP-R
<input type="checkbox"/> polyéthylène réticulé PEX	<input type="checkbox"/> acrylonitrile-butadiène-styrène ABS	
<input type="checkbox"/> polypropylène PP	<input type="checkbox"/> à base de résine époxydique / epoxy resin	

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 14 MAT LY 227
Couleur du matériau / material color : verte / green
N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **19 MAT LY 163**

Formulation chimique / Chemical formulation :
Vérfiée par le laboratoire et conforme aux listes positives. L'ACS est valable pour toutes les alternatives de matières premières déclarées par le client. Ces alternatives ont en effet été vérifiées comme équivalentes.
Checked by the laboratory and conform to the positive lists. The ACS is valid for all the alternative raw ingredients declared by the client. These alternatives were checked as equivalent.

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 /
Migration tests performed according to the standard XP P 41-250 :
Rapport S/V testé / S/V tested ratio : 3 cm²/L
Date des essais / Tests date : du 17 Janvier au 11 Mars 2020 / from January 17 to March 11, 2020
Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon les normes AFNOR XP P 41-250-1/2/3 et NFP 41-290 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n° 99-217 du 12 Avril 1999.
Comments : The migration test carried out according to the standards XPP-41-250-1/2/3 and NFP 41-290 do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/VS4 n°99-217 of the 12th of april 1999.

Attestation délivrée par / Certificate issued by : Christelle AUTUGELLE Signature : 
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

A la date du / Date of issue : 26 Mars 2020
Date d'expiration de l'ACS / Expiry date : 26 Mars 2025
Commentaires / Comments : /